



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MARAMUREȘ**  
 430076, Baia Mare, str. Victoriei nr. 132, România  
 Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspm.ro

Nr. 655-657; 2913-2915 din 27.09.2021  
 ( PN II 2021)

COMUNA RECEA		
Nr.	9274	
Ziua	05	Luna
	10	Anul
	2021	
Dosar Nr.	C-35	

Rezoluție din data	_____
Repartizare document DI./D-na:	_____
Termen rezolvare:	_____
Rog:	<i>Săsarou A</i>
Primar	<i>Romacu B</i>
Semnătura	_____

Către,

- U.A.T. COMUNA RECEA tel/fax. 0262-287.240; ✓  
 Recea, str. Primăriei, nr.2

Spre știință :  
 Comp. CONTROL S.P. Fax. (004) 0262212444;

În urma evaluării rezultatelor monitorizării calității apei potabile prelevată în cadrul Programului Național de Sănătate nr. II / 2021- acțiunea 1.1.1.3. – *Supravegherea calității apei de fântină și a apei arteziene de utilizare publică* din punctele de prelevare din tabelul de mai jos și analizată la DSP MM a rezultat că **nu sunt îndeplinite condițiile de calitate / potabilitate /** prevăzute de Legea nr. 458/2002, republicată în M.Of. Nr. 875 / 2011 și O.G. nr. 22/2017, deoarece s-au înregistrat neconformități la următorii parametri:

Nr. crt.	Caracteristica analizată / punctul de prelevare	Valori determinate	Valori admise Legea 458/2002, Rep. și O.G. 22/2017
<b>izvor public SĂSAR ( la HORINCIE ) – com. RECEA</b>			
- proba prelevată din 13.09.2021-			
1.	N.T.G. 37 <sup>0</sup> C	103/ ml	N.M.A.
2.	N.T.G. 22 <sup>0</sup> C	118/ ml	N.M.A.
3.	Coliformi totali	240/ 100 ml	0/ 100 ml
4.	Escherichia Coli	4/ 100 ml	0/ 100 ml
5.	Enterococi intestinali	8/ 100 ml	0/ 100 ml
<b>izvor public SĂSAR ( LA VII – STR. GĂRII ) – com. RECEA</b>			
- proba prelevată din 13.09.2021 -			
1.	N.T.G. 37 <sup>0</sup> C	120/ ml	N.M.A.
2.	N.T.G. 22 <sup>0</sup> C	233 / ml	N.M.A.
3.	Coliformi totali	259/ 100 ml	0/ 100 ml
4.	Escherichia Coli	4/ 100 ml	0/ 100 ml
5.	Enterococi intestinali	14/ 100 ml	0/ 100 ml
<b>izvor public RECEA ( STR. VIILOR ) – com. RECEA</b>			
- proba prelevată din 13.09.2021 -			
1.	N.T.G. 37 <sup>0</sup> C	> 300/ ml	N.M.A.
2.	N.T.G. 22 <sup>0</sup> C	> 300/ ml	N.M.A.
3.	Coliformi totali	540/ 100 ml	0/ 100 ml
4.	Escherichia Coli	22/ 100 ml	0/ 100 ml
5.	Enterococi intestinali	4/ 100 ml	0/ 100 ml
6.	Ph	6,30 ( unități pH)	>/= 6,5 </= 9,5